

## ПАСПОРТ

### Доступности для инвалидов общественного здания

#### 1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Виктория» муниципального образования Абинский район

Место нахождения (адрес) 353320, Россия, Краснодарский край, город Абинск, ул. Мира, д.2

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, краевая, муниципальная, частная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Виктория». ИНН 2323018584. Вид права: оперативное управление

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

#### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>1</sup>	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания <sup>2</sup> / Замечания по несоответствию
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b> ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепада высот у калитки не более 20 см	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020, не требуется
<b>Лестница на входе на территорию:</b> высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.12 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе на территорию (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020, не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне	К	не более 6 м		п. 5.1.14

1	2	3	4	5
от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) уклон пандуса	К	не более 80 %		СП 59.13330.2020 п. 5.1.14
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		СП 59.13330.2020 п. 5.1.16
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		СП 59.13330.2020 п. 5.1.16
<b>Поручни пандуса:</b> вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует	Не требуется
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
<b>Автостоянка.</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)	Отсутствует	Не требуется п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)		п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м		п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение выделенного машиноместа:			Отсутствует	Не требуется
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 %		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание:</b>				

1	2	3	4	5
указатели направления движения	К	наличие	наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020, не требуется
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Открытая лестница:</b>			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине открытой лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
более 3,0 м)				СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 5.1.14
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		СП 59.13330.2020, не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		СП 59.13330.2020
<b>Поручни пандуса:</b>				СП 59.13330.2020
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует	Не требуется
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16
на высоте	О	0,9 м		СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020
				СП 59.13330.2020

## 2.2. Вход

<b>Лестница на входе наружная:</b>			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12
				СП 59.13330.2020

I единообразная геометрия ступеней	2	3	4	5
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
поручни на высоте 90 см	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875,
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020,
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020,
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020,
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020,
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020, не требуется
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020, не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	наличие	отсутствует	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020, не требуется
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне	К	не более 6 м		п. 5.1.14

1	2	3	4	5
от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) Уклон пандуса	К	не более 80 %		СП 59.13330.2020 п. 5.1.14
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		СП 59.13330.2020 п. 5.1.16
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		СП 59.13330.2020 п.5.1.16
<b>Поручни пандуса:</b> вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствует	Не требуется п. 5.1.16
на высоте	К	0,7 м		СП 59.13330.2020, п. 5.1.16
на высоте	О	0,9 м		СП 59.13330.2020, п. 5.1.16
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		СП 59.13330.2020, п. 5.1.16
<b>Входная площадка:</b> Размер входной площадки: при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м		Не требуется
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей: на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020,
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	отсутствует	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	отсутствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020,

1	2	3	4	5
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				не требуется
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Отсутствует	Не требуется
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
<b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:</b>				п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	отсутствует	Не требуется
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020, п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж, отсутствует, не требуется</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м		п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
<b>Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:</b>				
на стенах	С	не более 10 см		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	13 – 17 см		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 п. 6.2.8 СП 59.13330.2020



1	2	3	4	5
ширина ступеней	О, С	28 – 35 см		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие		п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие		п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):		Отсутствует		Не требуется
уклон (отношение высота /длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
на высоте	О	0,9 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Не требуется
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			Отсутствует	Не требуется
габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
<b>2.4. Зона оказания услуги – этаж 1</b>				
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей	К, О, С, Г	не менее 5 %,	Соответствует	п. 8.1.4

1	2	3	4	5
общественных зданий и сооружений различного назначения	2	но не менее одного места		СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Предприятия торговли</b>			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
<b>Предприятия питания</b>			отсутствует	Не требуется
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b> Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)	К	не менее 0,85×1,0 м	Отсутствует	Не требуется п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер: ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Отсутствует	Не требуется п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
<b>Туалет в номере:</b> ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м	Отсутствует	Не требуется п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
<b>Обслуживание в кабинете:</b> ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Отсутствует	Не требуется п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
ширина прохода	К	не менее 1,2 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж I биотуалет</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом). размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	отсутствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, требуется
<b>2.6. Средства информации – этаж</b>				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направлений, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020

1	Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	2 К, О, С, Г	3 наличие	4 наличие	5 п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
		С, Г	наличие	Отсутствует	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020, не требуется

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
1					
Участки и территории	2	3	4	5	5
Вход	+	#	#	#	#
Пути движения	+	#	+	#	#
Зона оказания услуги	#	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+	+
	+	+	#	#	#

14

### 4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Отметка о состоянии доступности объекта (X)	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	Г
Г	2					
Объект доступен	X	3	4	5	6	6
Объект недоступен		X	X	X	X	X

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	Соответствует
Вход	Соответствует
Пути движения	Не требуется
Зона оказания услуги	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	Соответствует
Средства информации	Соответствует

1 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

2 Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

«30» августа 2024г.

Дата составления Паспорта

Специалист I категории  
Наименование должности лица,  
составившего паспорт



Подпись

Н.С. Москвина

И.О. Фамилия».